

Allegato A – Scheda Tecnica

Riferimento: sub-criterio 1.1 (punti 20)

Descrizione dell'intervento e caratteristiche prestazionali minime

Realizzazione di rivestimento in sughero faccia vista di tutta la parte che definisce il volume relativo al nuovo ristorante, posto al piano primo della struttura; il materiale dovrà essere imputrescibile ed avere una resistenza al fuoco in Euroclasse E. Le opere previste in tale sub-criterio dovranno garantire sia le peculiarità del rispetto della trasmittanza minima prevista nella L.10/89, sia l'utilizzo di materiali ecocompatibili, sia il rispetto della qualità architettonica. La misura indicativa della superficie del rivestimento è pari a 180 mq.

In particolare la finitura esterna dovrà essere realizzata con uno strato isolante costituito da pannelli di sughero delle dimensioni di cm 100\*50, autoespanso e autocollato, privi di collanti chimici tipo **Corkpan Md Facciata** o equivalente, dello spessore di mm 50, posati con i giunti ben accostati fra di loro e aventi le seguenti caratteristiche:

- densità 140/160 kg/m<sup>3</sup>
- $\lambda_D = 0,042 \text{ W/m}^2\text{K}$  a 10°
- Calore specifico 1900 J/kgK
- Marchio CE (EN13170)
- Certificato natureplus®
- Certificato ANAB-ICEA per la Bio-edilizia
- Analisi COV (A+)
- Prova chimica assenza di leganti

A lavori ultimati dovrà essere fornita una certificazione di corretta posa, secondo le indicazioni del costruttore.

Data

.....

Il Concorrente (per accettazione)

.....