

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Piano Annuale 2013-14-(articolo 4 del D.L. 74/2012, convertito nella legge regionale 21 dicembre 2012, n.16).

PROCEDURA APERTA relativa all'appalto di sola esecuzione riguardante i lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma di "Ex Monastero di San Paolo nell'ambito della Riparazione e Miglioramento Strutturale Post Sisma – N° d'Ordine 2.800– CIA OP_00081_2014.

QUESITO 7 del 02/10/2017:

Nella progettazione impiantistica è stata considerata come zona di climatizzazione anche il locale Ex Refettorio?

RISPOSTA 7 del 02/10/2017:

Il progetto esecutivo non prevede gli impianti di climatizzazione nel locale Ex Refettorio, ma le macchine previste per la climatizzazione (caldo e freddo) delle altre zone sono state progettate considerando anche la volumetria di tale stanza.