

N.1) Quale sarà il nuovo accesso dei dipendenti agli uffici del piano ammezzato in quanto, dai grafici di progetto, si evince la demolizione dell'attuale scala.

Risposta: *I nuovi uffici accederanno al piano ammezzato dalla nuova scala realizzata nel vano 133.*

Diversamente il vano sopra il locale 116 (ovvero gli attuali uffici), a seguito della demolizione della scala, non sarà più accessibile.

N.2) quesito in merito al punto B2A e, in particolare, relativamente alla sicurezza delle opere durante l'esecuzione dei lavori previsti nella seconda Fase. Durante la prima parte dei lavori il Salone d'Onore e l'Ala Biagio Rossetti saranno chiusi; è prevista la delocalizzazione temporanea delle opere? Oppure queste rimarranno in loco durante lo svolgimento degli interventi ai solai soprastanti?

Risposta: *Durante la prima parte di lavorazioni delle fase B, il Salone d'Onore e l'Ala Biagio Rossetti saranno chiusi. Le opere al Piano Nobile rimarranno in loco durante lo svolgimento dei lavori, opportunamente protette a cura della Pinacoteca.*

N.3) quesito in merito al punto B2A e, in particolare, relativamente alla mancanza, all'interno del progetto (nonostante l'esecuzione di significativi interventi in copertura), della linea vita. Non ne è stata ritenuta necessaria l'installazione? E' stata richiesta/ottenuta una deroga alla norma vigente o altre considerazioni hanno guidato la scelta?

Risposta:

La linea vita permanente non è stata prevista poiché la natura dei fabbricati, privi di qualsiasi sottoservizio in copertura - sfiati, antenne, allarmi, condizionatori, etc. - non richiede l'ispezionabilità degli stessi, mentre qualsiasi lavoro di manutenzione al manto di copertura richiederebbe l'installazione di ponteggi.